



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Орган инспекции №РА.RU.710008

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,

Тел/факс: 224-58-38, телефон:2240872, E-mail: cgns0@cn.ru

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 10.184 от 17.11.2023

- 1. Наименование образца(ов) (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения.
- 2. Дата(ы) изготовления *:**
- 3. Изготовитель(и) *:**
- 4. Объем(ы) партии *:** -
- 5. Цель отбора:** Производственный контроль
- 6. Наименование объекта:** Муниципальное Унитарное Предприятие "Верх-Тула Ресурс".
- 7. Адрес объекта:** 630520, Новосибирская область, Новосибирский р-н, Верх-Тула с, Советская ул., 3, офис 10
- 8. Место (адрес) отбора:** Новосибирская область, Новосибирский р-н, с. Верх-Тула, мкр. Радужный, станция водоподготовки (на выходе в сеть).
- 9. Для экспертизы представлены документы:**
- протокол лабораторных испытаний № 54-00/41966-23 от 16.11.2023г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области". исследований № 10258 от 05.05.2023г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
- 10. При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21
- 11. Заключение:** Отобранная проба питьевой воды централизованного водоснабжения по исследованным санитарно-микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды.

врач по коммунальной гигиене, эксперт:

Г.Г. Фролова



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Орган инспекции №РА.РУ.710008

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,

Тел/факс: 224-58-38, телефон:2240872, E-mail: cgnso@cn.ru

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 10.183 от 17.11.2023

- 1. Наименование образца(ов) (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения.
- 2. Дата(ы) изготовления *:**
- 3. Изготовитель(и) *:**
- 4. Объем(ы) партии *:** -
- 5. Цель отбора:** Производственный контроль
- 6. Наименование объекта:** Муниципальное Унитарное Предприятие "Верх-Тула Ресурс".
- 7. Адрес объекта:** Новосибирская область, Новосибирский р-н, Верх-Тула с, Советская ул., 3, офис 10
- 8. Место (адрес) отбора:** Новосибирская область, Новосибирский р-н, с. Верх-Тула, ул. Садовая, колонка.
- 9. Для экспертизы представлены документы:**
- протокол лабораторных испытаний № 54-00/41958-23 от 16.11.2023г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
- 10. При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21
- 11. Заключение:** Отобранная проба питьевой воды централизованного водоснабжения по исследованным санитарно-микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды.

врач по коммунальной гигиене, эксперт:

Г.Г. Фролова



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
Орган инспекции №РА.РУ.710008
630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,
Тел/факс: 224-58-38, телефон:2240872, E-mail: cgnsso@cn.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 10.182 от 17.11.2023

- 1. Наименование образца(ов) (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения.
- 2. Дата(ы) изготовления *:**
- 3. Изготовитель(и) *:**
- 4. Объем(ы) партии *:** -
- 5. Цель отбора:** Производственный контроль
- 6. Наименование объекта:** Муниципальное Унитарное Предприятие "Верх-Тула Ресурс".
- 7. Адрес объекта:** Новосибирская область, Новосибирский р-н, Верх-Тула с, Советская ул., 3, офис 10
- 8. Место (адрес) отбора:** комплекс сооружений водоснабжения после 2-го подъема. Новосибирская область, Новосибирский р-н, с. Верх-Тула.
- 9. Для экспертизы представлены документы:**
- протокол лабораторных испытаний № 54-00/41963-23 от 16.11.2023г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
- 10. При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21
- 11. Заключение:** Отобранная проба питьевой воды централизованного водоснабжения по исследованным санитарно-микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды.

врач по коммунальной гигиене, эксперт:

Г.Г. Фролова



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
Орган инспекции №РА.РУ.710008
630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,
Тел/факс: 224-58-38, телефон:2240872, E-mail: cgnsso@cn.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 10.181 от 17.11.2023

- 1. Наименование образца(ов) (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения.
- 2. Дата(ы) изготовления *:**
- 3. Изготовитель(и) *:** -, -
- 4. Объем(ы) партии *:** -
- 5. Цель отбора:** Производственный контроль.
- 6. Наименование объекта:** Муниципальное Унитарное Предприятие "Верх-Тула Ресурс".
- 7. Адрес объекта:** Новосибирская область, Новосибирский р-н, Верх-Тула с, Советская ул., 3, офис 10
- 8. Место (адрес) отбора:** станция водоподготовки (на выходе в сеть). Новосибирская область, Новосибирский р-н, п. 8 Марта.
- 9. Для экспертизы представлены документы:**
- протокол лабораторных испытаний № 54-00/41965-23 от 16.11.2023г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
- 10. При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21
- 11. Заключение:** Отобранная проба питьевой воды централизованного водоснабжения по исследованным санитарно-микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды.

врач по коммунальной гигиене, эксперт:

Г.Г. Фролова



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Орган инспекции №РА.RU.710008

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,

Тел/факс: 224-58-38, телефон:2240872, E-mail: cgnsso@cn.ru

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 10.180 от 17.11.2023

- 1. Наименование образца(ов) (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения.
- 2. Дата(ы) изготовления *:**
- 3. Изготовитель(и) *:**
- 4. Объем(ы) партии *:** -
- 5. Цель отбора:** Производственный контроль
- 6. Наименование объекта:** Муниципальное Унитарное Предприятие "Верх-Тула Ресурс".
- 7. Адрес объекта:** Новосибирская область, Новосибирский р-н, Верх-Тула с, Советская ул., 3, офис 10
- 8. Место (адрес) отбора:** станция водоподготовки (на выходе в сеть). Новосибирская область, Новосибирский р-н, п. Крупской.
- 9. Для экспертизы представлены документы:**
- протокол лабораторных испытаний № 54-00/41971-23 от 16.11.2023г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
- 10. При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21
- 11. Заключение:** Отобранная проба питьевой воды централизованного водоснабжения по исследованным санитарно-микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды.

врач по коммунальной гигиене, эксперт:

Г.Г. Фролова