



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.84

тел/факс (383) 224-58-38, E-mail: cguzo@ns.su ОКПО 76681824 ОГРН 1055406020845

ИНН/КПП 5406305556/540601001

Орган инспекции

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.84, 1 этаж пом.14, 16, 2 этаж пом.3, 15, 21, 5 этаж пом.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 21

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710552

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2024



Утверждаю:

Руководитель органа инспекции

С.С. Ступа

«16» апреля 2026г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от «16» апреля 2026г.

(дата и номер экспертного заключения)

№ 1647/1-1899-О

1. **Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЕРХ-ТУЛА РЕСУРС». 630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Верх-Тула, ул. Советская, д.3, этаж 1, офис 10.

2. **Наименование объекта, юридический, фактический адрес:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЕРХ-ТУЛА РЕСУРС» (далее – МУП «ВЕРХ-ТУЛА РЕСУРС»);

юридический адрес: 630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Верх-Тула, ул. Советская, д.3, этаж 1, офис 10;

фактический адрес: 630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Верх-Тула, ул. Советская, д.3, этаж 1, офис 10.

3. **Объект (область) инспекции (образец, проба):**

Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения (вода питьевая централизованного водоснабжения).

4. **Основание для проведения оценки, цель:**

Входящий № 1647 от 16.04.2026 (заявка б/н от 16.04.2026), оценка соответствия.

5. **Метод, вид, стадия инспекции:**

Инспекция продукции методом санитарно-эпидемиологической оценки, контроль.

6. **Дата проведения инспекции:** 16.04.2026.

7. **Место отбора/проведения испытаний:**

МУП «ВЕРХ-ТУЛА РЕСУРС», Новосибирская обл., Новосибирский р-н, п. Крупской, «Станция водоподготовки» после 2 подъема.

8. **Предоставленные документы:**

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Орган инспекции	Эксперт (подпись)	Страниц 2
		Страница 1
Экспертное заключение № 1647/1-1899-О от 16.04.2026		Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024
		Клишина И.Н. ФИО

- Протокол испытаний № 54-00/09888-26 от 26.03.2026, выданный ИЛЦ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510117).

9. Нормативные документы, в соответствии с которыми давалось заключение:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

10. При проведении инспекции установлено:

Исследования проведены в соответствии с методиками, заявленными в области аккредитации испытательного лабораторного центра. Оборудование имеет действующие свидетельства о поверке, внесено в реестр средств измерений.

Согласно результатам испытаний:

Таблица № 1 по протоколу испытаний № 54-00/09888-26 от 26.03.2026:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний
Запах	балл	20 °С-1/60 °С-2
Вкус и привкус	балл	не определялся
Массовая концентрация общего железа	мг/дм ³	1,02
Жесткость общая	мг-экв/дм ³	6,35
Массовая концентрация марганца (Mn)	мг/дм ³	0,07
Escherichia coli	-	Не обнаружено
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружено
Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0

11. Заключение:

1) По протоколу испытаний № 54-00/09888-26 от 26.03.2026:

Отобранная проба воды питьевой централизованного водоснабжения исследована по санитарно-микробиологическим показателям, химическим веществам, обобщенным показателям, органолептическим показателям.

Отобранная проба воды питьевой централизованного водоснабжения **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, табл.3.13, в связи с превышением исследованного химического вещества ПДК железа в 3,4 раза (норматив: не более 0,3 мг/л).

Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Запрещается частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения органа инспекции.

Об ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также ст.19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.

Врач по коммунальной гигиене

/  / И.Н. Клишина
подпись инициалы, фамилия

Проверено: инспекция проведена в соответствии с установленными требованиями

Заместитель технического директора

/  / Р.М. Каримов
подпись инициалы, фамилия

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Орган инспекции		Страниц 2
		Страница 2
Экспертное заключение № 1647/1-1899-О от 16.04.2026		Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024
		Клишина И.Н. ФИО
Эксперт  (подпись)		



РОСС RU.0001.21ПЖ08



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 01ECAD220056B3FF94485BAC63C6112428
Действителен с 12.09.2025 по 12.09.2026
Владелец Коротаева Алёна Денисовна
Должность Заведующий физико-химической лабораторией
Организация ООО "АКАДЕМЛАБ"
Номер доверенности 01487f0c-7c29-4831-868a-f7e801526a9e

Протокол испытаний № 1085 от 22 мая 2026 г.

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЕРХ-ТУЛА РЕСУРС", 630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с.Верх-Тула, ул. Советская 3, офис 10.

Наименование образца (объекта) испытаний: Питьевая вода.

Требования к объекту испытаний (НД): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Вода питьевая централизованного водоснабжения.

Место отбора пробы: Новосибирская область, п. Крупской, ул. Школьная, д. 6, станция водоподготовки после 2-го подъема.

План и метод отбора: Протокол отбора №873 от 15.05.2026, ГОСТ Р 59024-2020.

Дата и время отбора: 15.05.2026, 11:10.

Отбор проб произвел: Инженер-испытатель Часовников А.С.

Дата доставки пробы в лабораторию: 15.05.2026.

Шифр пробы по маркировке лаборатории: 15050004.

Дата начала испытаний: 15.05.2026.

Дата окончания испытаний: 18.05.2026.

Результаты испытаний

№	Показатель, ед.изм.	Результат	Способ расчета результата	Неопределенность	Норма	Методика испытаний
1	Жесткость общая, °Ж	4.6	среднее из 2	±0.7	≤ 7	ГОСТ 31954, метод А
2	Марганец (Mn), мг/дм ³	0.081	среднее из 2	±0.019	≤ 0.1	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Железо (Fe), мг/дм ³	0.066	среднее из 2	±0.016	≤ 0.3	

В графе "Неопределенность" приведена расширенная неопределенность с коэффициентом охвата k=2

----- **КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ** -----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.84

тел/факс (383) 224-58-38, E-mail: cgisno@cn.su ОКПО 76681824 ОГРН 1055406020845

ИНН/КПП 5406305556/540601001

Орган инспекции

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.84, 1 этаж пом.14, 16, 2 этаж пом.3, 15, 21, 5 этаж пом.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 21

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710552

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2024



Утверждаю:

Руководитель органа инспекции

С.С. Ступа

«16» апреля 2026г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от «16» апреля 2026г.

(дата и номер экспертного заключения)

№ 1647/1-1900-О

1. **Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЕРХ-ТУЛА РЕСУРС». 630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Верх-Тула, ул. Советская, д.3, этаж 1, офис 10.

2. **Наименование объекта, юридический, фактический адрес:**
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЕРХ-ТУЛА РЕСУРС» (далее – МУП «ВЕРХ-ТУЛА РЕСУРС»);

юридический адрес: 630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Верх-Тула, ул. Советская, д.3, этаж 1, офис 10;

фактический адрес: 630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Верх-Тула, ул. Советская, д.3, этаж 1, офис 10.

3. **Объект (область) инспекции (образец, проба):**

Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения (вода питьевая централизованного водоснабжения).

4. **Основание для проведения оценки, цель:**

Входящий № 1647 от 16.04.2026 (заявка б/н от 16.04.2026), оценка соответствия.

5. **Метод, вид, стадия инспекции:**

Инспекция продукции методом санитарно-эпидемиологической оценки, контроль.

6. **Дата проведения инспекции:** 16.04.2026.

7. **Место отбора/проведения испытаний:**

МУП «ВЕРХ-ТУЛА РЕСУРС», Новосибирская обл., Новосибирский р-н, п. Красный Восток, «Станция водоподготовки».

8. **Предоставленные документы:**

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Орган инспекции	Эксперт  (подпись)	Страниц 2
		Страница 1
Экспертное заключение № 1647/1-1900-О от 16.04.2026		Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024
		Клишина И.Н. ФИО

- Протокол испытаний № 54-00/09885-26 от 26.03.2026, выданный ИЛЦ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510117).

9. Нормативные документы, в соответствии с которыми давалось заключение:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21).

10. При проведении инспекции установлено:

Исследования проведены в соответствии с методиками, заявленными в области аккредитации испытательного лабораторного центра. Оборудование имеет действующие свидетельства о поверке, внесено в реестр средств измерений.

Согласно результатам испытаний:

Таблица № 1 по протоколу испытаний № 54-00/09885-26 от 26.03.2026:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний
Запах	балл	20 °С-0/60 °С-0
Вкус и привкус	балл	0
Массовая концентрация общего железа	мг/дм ³	0,17
Жесткость общая	мг-экв/дм ³	7,5
Массовая концентрация марганца (Mn)	мг/дм ³	0,21
Escherichia coli	-	Не обнаружено
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружено
Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0

11. Заключение:

1) По протоколу испытаний № 54-00/09885-26 от 26.03.2026:

Отобранная проба воды питьевой централизованного водоснабжения исследована по санитарно-микробиологическим показателям, химическим веществам, обобщенным показателям, органолептическим показателям.

Отобранная проба воды питьевой централизованного водоснабжения **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, табл.3.3, табл.3.13, в связи с превышением исследованного обобщенного показателя жесткости в 1,1 раза (норматив: не более 7 мг-экв/дм³), исследованного химического вещества ПДК марганца в 2,1 раза (норматив: не более 0,1 мг/л).

Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Запрещается частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения органа инспекции.


Об ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также ст.19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.


Врач по коммунальной гигиене

/  / И.Н. Клишина
подпись инициалы, фамилия

Проверено: инспекция проведена в соответствии с установленными требованиями

Заместитель технического директора

/  / Р.М. Каримов
подпись инициалы, фамилия

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Орган инспекции		Страниц 2 Страница 2 Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024
Экспертное заключение № 1647/1-1900-О от 16.04.2026	Эксперт  (подпись)	Клишина И.Н. ФИО



РОСС RU.0001.21ПЖ08



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 01ECAD220056B3FF94485BAC63C6112428
Действителен с 12.09.2025 по 12.09.2026
Владелец Коротаева Алёна Денисовна
Должность Заведующий физико-химической лабораторией
Организация ООО "АКАДЕМЛАБ"
Номер доверенности 01487f0c-7c29-4831-868a-f7e801526a9e

Протокол испытаний № 1087 от 22 мая 2026 г.

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЕРХ-ТУЛА РЕСУРС", 630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с.Верх-Тула, ул. Советская 3, офис 10.

Наименование образца (объекта) испытаний: Питьевая вода.

Требования к объекту испытаний (НД): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Вода питьевая централизованного водоснабжения.

Место отбора пробы: Новосибирская область, п. Красный Восток, ул. Советская, д. 65/1, станция водоподготовки (на выходе в сеть).

План и метод отбора: Протокол отбора №875 от 15.05.2026, ГОСТ Р 59024-2020.

Дата и время отбора: 15.05.2026, 10:15.

Отбор проб произвел: Инженер-испытатель Часовников А.С.

Дата доставки пробы в лабораторию: 15.05.2026.

Шифр пробы по маркировке лаборатории: 15050006.

Дата начала испытаний: 15.05.2026.

Дата окончания испытаний: 18.05.2026.

Результаты испытаний

№	Показатель, ед.изм.	Результат	Способ расчета результата	Неопределенность	Норма	Методика испытаний
1	Жесткость общая, °Ж	4.6	среднее из 2	±0.7	≤ 7	ГОСТ 31954, метод А
2	Марганец (Mn), мг/дм ³	0.31	среднее из 2	±0.08	≤ 0.1	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Железо (Fe), мг/дм ³	< 0.05	среднее из 2	—	≤ 0.3	

В графе "Неопределенность" приведена расширенная неопределенность с коэффициентом охвата k=2

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.84

тел/факс (383) 224-58-38, E-mail: centro@cn.su ОКПО 76681824 ОГРН 1055406020845

ИНН/КПП 5406305556/540601001

Орган инспекции

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.84, 1 этаж пом.14, 16, 2 этаж пом.3, 15, 21, 5 этаж пом.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
16, 19, 20, 21

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710552

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2024



Утверждаю:

Руководитель органа инспекции

С.С. Ступа

«16» апреля 2026г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от «16» апреля 2026г.

(дата и номер экспертного заключения)

№ 1647/1-1898-О

1. **Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЕРХ-ТУЛА РЕСУРС». 630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Верх-Тула, ул. Советская, д.3, этаж 1, офис 10.

2. **Наименование объекта, юридический, фактический адрес:**
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЕРХ-ТУЛА РЕСУРС» (далее – МУП «ВЕРХ-ТУЛА РЕСУРС»);

юридический адрес: 630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Верх-Тула, ул. Советская, д.3, этаж 1, офис 10;

фактический адрес: 630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Верх-Тула, ул. Советская, д.3, этаж 1, офис 10.

3. **Объект (область) инспекции (образец, проба):**

Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения (вода питьевая централизованного водоснабжения).

4. **Основание для проведения оценки, цель:**

Входящий № 1647 от 16.04.2026 (заявка б/н от 16.04.2026), оценка соответствия.

5. **Метод, вид, стадия инспекции:**

Инспекция продукции методом санитарно-эпидемиологической оценки, контроль.

6. **Дата проведения инспекции:** 16.04.2026.

7. **Место отбора/проведения испытаний:**

МУП «ВЕРХ-ТУЛА РЕСУРС», Новосибирская обл., м.р-н Новосибирский, с.п. Верх-Тулинский сельсовет, п. 8 Марта, станция водоподготовки.

8. **Предоставленные документы:**

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Орган инспекции		Страниц 2
		Страница 1
		Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024
Экспертное заключение № 1647/1-1898-О от 16.04.2026	Эксперт (подпись)	<u>Клишина И.Н.</u> ФИО

- Протокол испытаний № 54-00/09878-26 от 26.03.2026, выданный ИЛЦ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510117).

9. Нормативные документы, в соответствии с которыми давалось заключение:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21).

10. При проведении инспекции установлено:

Исследования проведены в соответствии с методиками, заявленными в области аккредитации испытательного лабораторного центра. Оборудование имеет действующие свидетельства о поверке, внесено в реестр средств измерений.

Согласно результатам испытаний:

Таблица № 1 по протоколу испытаний № 54-00/09878-26 от 26.03.2026:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний
Запах	балл	20 °C-0/60 °C-0
Вкус и привкус	балл	0
Массовая концентрация общего железа	мг/дм ³	0,11
Жесткость общая	мг-экв/дм ³	7,0
Массовая концентрация марганца (Mn)	мг/дм ³	0,28
Escherichia coli	-	Не обнаружено
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружено
Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °C	КОЕ/см ³	0

11. Заключение:

1) По протоколу испытаний № 54-00/09878-26 от 26.03.2026:

Отобранная проба воды питьевой централизованного водоснабжения исследована по санитарно-микробиологическим показателям, химическим веществам, обобщенным показателям, органолептическим показателям.

Отобранная проба воды питьевой централизованного водоснабжения **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, табл.3.13, в связи с превышением исследованного химического вещества ПДК марганца в 2,8 раза (норматив: не более 0,1 мг/л).

Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Запрещается частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения органа инспекции.

Об ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также ст.19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.


Врач по коммунальной гигиене

/  / И.Н. Клишина /
подпись инициалы, фамилия

Проверено: инспекция проведена в соответствии с установленными требованиями

Заместитель технического директора

/  / Р.М. Каримов /
подпись инициалы, фамилия

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Орган инспекции		Страниц 2
		Страница 2
Экспертное заключение № 1647/1-1898-О от 16.04.2026		Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024
		Клишина И.Н. ФИО
Эксперт  (подпись)		



POCC RU.0001.21ПЖ08



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 01ECAD220056B3FF94485BAC63C6112428
Действителен с 12.09.2025 по 12.09.2026
Владелец Коротаева Алёна Денисовна
Должность Заведующий физико-химической лабораторией
Организация ООО "АКАДЕМЛАБ"
Номер доверенности 01487f0c-7c29-4831-868a-f7e801526a9e

Протокол испытаний № 1089 от 22 мая 2026 г.

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЕРХ-ТУЛА РЕСУРС", 630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с.Верх-Тула, ул. Советская 3, офис 10.

Наименование образца (объекта) испытаний: Питьевая вода.

Требования к объекту испытаний (НД): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Вода питьевая централизованного водоснабжения.

Место отбора пробы: Новосибирская область, п. 8 марта, ул. Мира, д. 1/2, станция водоподготовки (на выходе в сеть).

План и метод отбора: Протокол отбора №877 от 15.05.2026, ГОСТ Р 59024-2020.

Дата и время отбора: 15.05.2026, 10:28.

Отбор проб произвел: Инженер-испытатель Часовников А.С.

Дата доставки пробы в лабораторию: 15.05.2026.

Шифр пробы по маркировке лаборатории: 15050008.

Дата начала испытаний: 15.05.2026.

Дата окончания испытаний: 18.05.2026.

Результаты испытаний

№	Показатель, ед.изм.	Результат	Способ расчета результата	Неопределенность	Норма	Методика испытаний
1	Жесткость общая, °Ж	2.14	среднее из 2	±0.32	≤ 7	ГОСТ 31954, метод А
2	Марганец (Mn), мг/дм ³	0.0058	среднее из 2	±0.0019	≤ 0.1	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98
3	Железо (Fe), мг/дм ³	< 0.05	среднее из 2	—	≤ 0.3	

В графе "Неопределенность" приведена расширенная неопределенность с коэффициентом охвата k=2

----- **КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ** -----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.84

тел/факс (383) 224-58-38, E-mail: cgiso@cn.su ОКПО 76681824 ОГРН 1055406020845

ИНН/КПП 5406305556/540601001

Орган инспекции

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.84, 1 этаж пом.14, 16, 2 этаж пом.3, 15, 21, 5 этаж пом.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
16, 19, 20, 21

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710552

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2024



Утверждаю:

Руководитель органа инспекции

С.С. Ступа

«16» апреля 2026г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от «16» апреля 2026г.

(дата и номер экспертного заключения)

№ 1647/1-1901-О

1. **Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЕРХ-ТУЛА РЕСУРС». 630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Верх-Тула, ул. Советская, д.3, этаж 1, офис 10.

2. **Наименование объекта, юридический, фактический адрес:**
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЕРХ-ТУЛА РЕСУРС» (далее – МУП «ВЕРХ-ТУЛА РЕСУРС»);

юридический адрес: 630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Верх-Тула, ул. Советская, д.3, этаж 1, офис 10;

фактический адрес: 630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Верх-Тула, ул. Советская, д.3, этаж 1, офис 10.

3. **Объект (область) инспекции (образец, проба):**

Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения (вода питьевая централизованного водоснабжения).

4. **Основание для проведения оценки, цель:**

Входящий № 1647 от 16.04.2026 (заявка б/н от 16.04.2026), оценка соответствия.

5. **Метод, вид, стадия инспекции:**

Инспекция продукции методом санитарно-эпидемиологической оценки, контроль.

6. **Дата проведения инспекции:** 16.04.2026.

7. **Место отбора/проведения испытаний:**

МУП «ВЕРХ-ТУЛА РЕСУРС», Новосибирская обл., Новосибирский р-н, с. Верх-Тула, «Комплекс сооружений с.Верх-Тула» после 2 подъема.

8. **Предоставленные документы:**

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Орган инспекции		Страниц 2
		Страница 1
Экспертное заключение № 1647/1-1901-О от 16.04.2026	Эксперт (подпись)	Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024
		Клишина И.Н. ФИО

- Протокол испытаний № 54-00/09879-26 от 26.03.2026, выданный ИЛЦ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510117).

9. Нормативные документы, в соответствии с которыми давалось заключение:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21).

10. При проведении инспекции установлено:

Исследования проведены в соответствии с методиками, заявленными в области аккредитации испытательного лабораторного центра. Оборудование имеет действующие свидетельства о поверке, внесено в реестр средств измерений.

Согласно результатам испытаний:

Таблица № 1 по протоколу испытаний № 54-00/09879-26 от 26.03.2026:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний
Запах	балл	20 °С-0/60 °С-0
Вкус и привкус	балл	0
Массовая концентрация общего железа	мг/дм ³	0,10
Жесткость общая	мг-экв/дм ³	8,0
Массовая концентрация марганца (Mn)	мг/дм ³	0,22
Escherichia coli	-	Не обнаружено
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружено
Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0

11. Заключение:

1) По протоколу испытаний № 54-00/09879-26 от 26.03.2026:

Отобранная проба воды питьевой централизованного водоснабжения исследована по санитарно-микробиологическим показателям, химическим веществам, обобщенным показателям, органолептическим показателям.

Отобранная проба воды питьевой централизованного водоснабжения **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, табл.3.3, табл.3.13, в связи с превышением исследованного обобщенного показателя жесткости в 1,1 раза (норматив: не более 7 мг-экв/дм³), исследованного химического вещества ПДК марганца в 2,2 раза (норматив: не более 0,1 мг/л).

Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Запрещается частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения органа инспекции.


Об ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также ст.19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.

Врач по коммунальной гигиене

/  / И.Н. Клишина
подпись инициалы, фамилия

Проверено: инспекция проведена в соответствии с установленными требованиями

Заместитель технического директора

/  / Р.М. Каримов
подпись инициалы, фамилия

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Орган инспекции		Страниц 2 Страница 2
Экспертное заключение № 1647/1-1901-О от 16.04.2026		Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024
Эксперт  (подпись)		Клишина И.Н. ФИО



РОСС RU.0001.21ПЖ08



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 01ECAD220056B3FF94485BAC63C6112428
Действителен с 12.09.2025 по 12.09.2026
Владелец Коротаева Алёна Денисовна
Должность Заведующий физико-химической лабораторией
Организация ООО "АКАДЕМЛАБ"
Номер доверенности 01487f0c-7c29-4831-868a-f7e801526a9e

Протокол испытаний № 1088 от 22 мая 2026 г.

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЕРХ-ТУЛА РЕСУРС", 630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с.Верх-Тула, ул. Советская 3, офис 10.

Наименование образца (объекта) испытаний: Питьевая вода.

Требования к объекту испытаний (НД): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Вода питьевая централизованного водоснабжения.

Место отбора пробы: Новосибирская область, с. Верх-Тула, ул. Экспериментальная база, д. 7, комплекс сооружений с. Верх-Тула после 2-го подъезда.

План и метод отбора: Протокол отбора №876 от 15.05.2026, ГОСТ Р 59024-2020.

Дата и время отбора: 15.05.2026, 10:00.

Отбор проб произвел: Инженер-испытатель Часовников А.С.

Дата доставки пробы в лабораторию: 15.05.2026.

Шифр пробы по маркировке лаборатории: 15050007.

Дата начала испытаний: 15.05.2026.

Дата окончания испытаний: 18.05.2026.

Результаты испытаний

№	Показатель, ед.изм.	Результат	Способ расчета результата	Неопределенность	Норма	Методика испытаний
1	Жесткость общая, °Ж	6.5	среднее из 2	±1.0	≤ 7	ГОСТ 31954, метод А
2	Марганец (Mn), мг/дм ³	0.37	среднее из 2	±0.09	≤ 0.1	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Железо (Fe), мг/дм ³	0.142	среднее из 2	±0.034	≤ 0.3	

В графе "Неопределенность" приведена расширенная неопределенность с коэффициентом охвата k=2

----- КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ -----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.84

тел/факс (383) 224-58-38, E-mail: snso@gn.su ОКПО 76681824 ОГРН 1055406020845

ИНН/КПП 5406305556/540601001

Орган инспекции

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.84, 1 этаж пом.14, 16, 2 этаж пом.3, 15, 21, 5 этаж пом.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
16, 19, 20, 21

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710552

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2024



Утверждаю:

Руководитель органа инспекции

С.С. Ступа

«16» апреля 2026г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от «16» апреля 2026г.

(дата и номер экспертного заключения)

№ 1647/1-1902-О

1. **Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЕРХ-ТУЛА РЕСУРС». 630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Верх-Тула, ул. Советская, д.3, этаж 1, офис 10.

2. **Наименование объекта, юридический, фактический адрес:**
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЕРХ-ТУЛА РЕСУРС» (далее – МУП «ВЕРХ-ТУЛА РЕСУРС»);

юридический адрес: 630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Верх-Тула, ул. Советская, д.3, этаж 1, офис 10;

фактический адрес: 630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Верх-Тула, ул. Советская, д.3, этаж 1, офис 10.

3. **Объект (область) инспекции (образец, проба):**

Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения (вода питьевая централизованного водоснабжения).

4. **Основание для проведения оценки, цель:**

Входящий № 1647 от 16.04.2026 (заявка б/н от 16.04.2026), оценка соответствия.

5. **Метод, вид, стадия инспекции:**

Инспекция продукции методом санитарно-эпидемиологической оценки, контроль.

6. **Дата проведения инспекции:** 16.04.2026.

7. **Место отбора/проведения испытаний:**

МУП «ВЕРХ-ТУЛА РЕСУРС», Новосибирская обл., м.р-н Новосибирский, с.п. Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, мкр. Радужный, станция водоподготовки.

8. **Предоставленные документы:**

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Орган инспекции	Страниц 2 Страница 1
Экспертное заключение № 1647/1-1902-О от 16.04.2026	Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024 Клишина И.Н. ФИО

- Протокол испытаний № 54-00/09838-26 от 25.03.2026, выданный ИЛЦ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510117).

9. Нормативные документы, в соответствии с которыми давалось заключение:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21).

10. При проведении инспекции установлено:

Исследования проведены в соответствии с методиками, заявленными в области аккредитации испытательного лабораторного центра. Оборудование имеет действующие свидетельства о поверке, внесено в реестр средств измерений.

Согласно результатам испытаний:

Таблица № 1 по протоколу испытаний № 54-00/09838-26 от 25.03.2026:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний
Запах	балл	20 °С-1/60 °С-2
Вкус и привкус	балл	не определялся
Массовая концентрация общего железа	мг/дм ³	0,56
Жесткость общая	мг-экв/дм ³	8,0
Массовая концентрация марганца (Mn)	мг/дм ³	0,07
Escherichia coli	-	Не обнаружено
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружено
Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0

11. Заключение:

1) По протоколу испытаний № 54-00/09838-26 от 25.03.2026:

Отобранная проба воды питьевой централизованного водоснабжения исследована по санитарно-микробиологическим показателям, химическим веществам, обобщенным показателям, органолептическим показателям.

Отобранная проба воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, табл.3.3, табл.3.13, в связи с превышением исследованного обобщенного показателя жесткости в 1,1 раза (норматив: не более 7 мг-экв/дм³), исследованного химического вещества ПДК железа в 1,9 раза (норматив: не более 0,3 мг/л).

Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Запрещается частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения органа инспекции.


Об ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также ст.19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.


Врач по коммунальной гигиене

/  / И.Н. Клишина /
подпись инициалы, фамилия

Проверено: инспекция проведена в соответствии с установленными требованиями

Заместитель технического директора

/  / Р.М. Каримов /
подпись инициалы, фамилия

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Орган инспекции	Эксперт (подпись)	Страниц 2
		Страница 2
Экспертное заключение № 1647/1-1902-О от 16.04.2026		Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024
		Клишина И.Н. ФИО



РОСС RU.0001.21ПЖ08



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 01ECAD220056B3FF94485BAC63C6112428
Действителен с 12.09.2025 по 12.09.2026
Владелец Коротаева Алёна Денисовна
Должность Заведующий физико-химической лабораторией
Организация ООО "АКАДЕМЛАБ"
Номер доверенности 01487f0c-7c29-4831-868a-f7e801526a9e

Протокол испытаний № 1086 от 22 мая 2026 г.

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЕРХ-ТУЛА РЕСУРС", 630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с.Верх-Тула, ул. Советская 3, офис 10.

Наименование образца (объекта) испытаний: Питьевая вода.

Требования к объекту испытаний (НД): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Вода питьевая централизованного водоснабжения.

Место отбора пробы: Новосибирская область, с. Верх-Тула, мкр. Радужный, на выходе в сеть.

План и метод отбора: Протокол отбора №874 от 15.05.2026, ГОСТ Р 59024-2020.

Дата и время отбора: 15.05.2026, 10:51.

Отбор проб произвел: Инженер-испытатель Часовников А.С.

Дата доставки пробы в лабораторию: 15.05.2026.

Шифр пробы по маркировке лаборатории: 15050005.

Дата начала испытаний: 15.05.2026.

Дата окончания испытаний: 18.05.2026.

Результаты испытаний

№	Показатель, ед.изм.	Результат	Способ расчета результата	Неопределенность	Норма	Методика испытаний
1	Жесткость общая, °Ж	0.90	среднее из 2	±0.13	≤ 7	ГОСТ 31954, метод А
2	Марганец (Mn), мг/дм ³	0.014	среднее из 2	±0.004	≤ 0.1	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
3	Железо (Fe), мг/дм ³	0.055	среднее из 2	±0.013	≤ 0.3	

В графе "Неопределенность" приведена расширенная неопределенность с коэффициентом охвата k=2

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ